




## Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze

Váš dopis zn.: 3330/07/2/V  
Ze dne: 29.8.2007  
Naše zn.: 3275-212.2/07/KH/Dv  
Vyřizuje: Dvořáková  
V Kutné Hoře dne: 21.9.2007



Vodohospodářská společnost  
Vrchlice – Maleč, a.s.  
Ku Ptáku 387  
284 01 - Kutná Hora

### Opatření

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze jako orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle § 82 odst. 1 a 2 písm. a) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v řízení podle § 3a odst. 1 věty čtvrté zákona, rozhodla ve věci žádosti o stanovení mírnějšího hygienického limitu pro ukazatel, který nesplňuje mezní hodnotu ukazatele železo takto:

**Vodohospodářské společnosti Vrchlice-Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora, IČO: 46356967, provozovateli vodovodu pro veřejnou potřebu v Útěchvostech se stanoví:**

- 1) mírnější hygienický limit pro ukazatel **železo** pro veřejnou potřebu s maximální povolenou hodnotou **0,5 mg/l na dobu 3 let**
- 2) o tomto opatření musí být prokazatelně informováni všichni spotřebitelé vody.

#### Odůvodnění:

Dne 3.9.2007 požádala Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s., Ku Ptáku 387, Kutná Hora jako provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu v obci Útěchvosty o prodloužení platnosti opatření pod čj.: 2818-212.2/04/KH/Dv ze dne 14.9.2004. Tímto opatřením bylo povoleno užití vody nesplňující požadavky vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů, pro ukazatel železo. Opatřením byl povolen mírnější hygienický limit pro ukazatel železo. Opatřením byl povolen mírnější hygienický limit pro ukazatel železo s maximální povolenou hodnotou 0,5 mg/l na dobu tří let. V provedeném řízení ve věci vydání předmětného opatření bylo prokázáno, že zásobování pitnou vodou

sídlo: Dittrichova 17, 128 01 Praha 2  
územní pracoviště v Kutné Hoře  
U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora

tel: 234118111

fax: 224916561

e-mail: info@khsstc.cz

tel: 327580251

fax: 327512098

e-mail: info@khsstc-kh.cz

obce Útěchvosty nelze zajistit jiným způsobem. Taktéž bylo prokázáno, že povolenou maximální hodnotou železa do hodnoty 0,5 mg/l nebude ohroženo veřejné zdraví.

Zvýšená hodnota železa v pitné vodě je způsobena dávkováním chlornanu sodného z důvodu jejího hygienického zabezpečení. Účinky chlornanu sodného způsobují rozpouštění železa v rozvodných řadech.

Žadatel ve své žádosti uvádí, že v časovém horizontu do roku 2010 bude provedena postupná výměna stávajícího litinového potrubí. Dále uvádí, že je pravidelně prováděna údržba vodovodu, především odkalování a čištění potrubí.

Schéma kontroly kvality vody (rozsah a četnost) zůstává stejné dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V obci Útěchvosty v současné době nelze zajistit zásobování pitnou vodou jiným způsobem. Počet zásobovaných obyvatel 78, množství dodávané vody je 4,1 m<sup>3</sup>/den.

**V souladu s § 3a odst. 2 zákona je provozovatel vodovodu pro veřejnou potřebu povinen v dostatečném předstihu před ukončením platnosti tohoto opatření orgánu ochrany veřejného zdraví předložit zprávu o plnění navrhovaných nápravných opatření.**

Podle § 3a odst. 6 zákona se na řízení o vydání tohoto opatření nevztahuje správní řád.

**Poučení:**

Podle § 3a odst. 6 zákona není proti tomuto opatření opravný prostředek přípustný.



MUDr. František Stehlík  
ved. odd. hygieny obecné a komunální  
územního pracoviště v Kutné Hoře

Na vědomí: Ministerstvo zdravotnictví ČR  
KHS, odbor HOK

sídlo: Dittrichova 17, 128 01 Praha 2  
územní pracoviště v Kutné Hoře  
U Lorec 40, 284 01 Kutná Hora

tel: 234118111

fax: 224916561

e-mail: info@khsstc.cz

tel: 327580251

fax: 327512098

e-mail: info@khsstc-kh.cz